

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02805

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016691

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН" (ООО "ТИТАН").  
Адрес: 170100, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Индустриальная, дом 13. ОГРН: 1106952006776.  
Телефон: 84822394465. Факс: 84822394465. Электронная почта: titandecor69@yandex.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН" (ООО "ТИТАН").  
Адрес: 170100, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Индустриальная, дом 13. ОГРН: 1106952006776.  
Телефон: 84822394465. Факс: 84822394465. Электронная почта: titandecor69@yandex.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные с глухой фрамугой глухие типа ДСПГФд-1-60 и с остеклением менее 25% типа ДСПОФд-1-60, габаритными размерами двери по высоте от 1500 мм до 2400 мм и ширине от 700 мм до 1200 мм, двупольные с глухой фрамугой глухие типа ДСПГФд-2-60 и с остеклением менее 25% типа ДСПОФд-2-60 габаритными размерами двери по высоте от 1500 мм до 2400 мм и ширине от 1200 мм до 2000 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки «РЕФРАГЛАСС EIW 60», толщиной 26 мм (ТУ 5923-010-86761406-2016), выпускаемые по ТУ 25.12.10-002-66290117-2017. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость".  
Предел огнестойкости - EIS 60

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 965-С/ТР-17 от 22.12.2017 г., № 966-С/ТР-17 от 22.12.2017 г., № 967-С/ТР-17 от 22.12.2017 г., № 968-С/ТР-17 от 22.12.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ МСК.ОС1.Б01729 от 07.03.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2017 по 25.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин  
инициалы, фамилия